

АКТ

приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ)

Котельная многофункционального торгового комплекса по адресу:
Московская область, Одинцовский район, р.п.Новоивановское, ул. Овражная, дом 47
(наименование и адрес объекта)

р.п.Новоивановское
« 21 » ноября 2016 г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии - представителя заказчика

Индивидуального застройщика – ИП Ишихов И.М.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии, представителей:

подрядчика (генерального подрядчика) Мастер ОСМР СТПиПУ филиала ГУП МО «Мособлгаз»
«Одинцовомергаз» – Субханкулов А.Р.

(фамилия, имя, отчество, должность)

подрядчика

Генеральный директор ООО «Теплопорт» – Севальников А.Ю.

(фамилия, имя, отчество, должность)

филиала ГУП МО «Мособлгаз»
«Одинцовомергаз»

Начальник Одинцовской РЭС – Ковыков В.В.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Технадзор

Начальник ОСМР СТПиПУ – Кузьмин И.И.

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов Ростехнадзора России

Гос. инспектор –

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком (генеральным подрядчиком) ОСМР СТПиПУ Филиала ГУП МО «Мособлгаз»
«Одинцовомергаз»

(наименование организации)

предъявлена к приемке для проведения пуско-наладочных работ газоиспользующая установка Котлов Viessmann Vitoplex 200 с горелкой Weishaupt WM-G 20 мощностью 895,5 кВт/ч – 1 шт., с горелкой Weishaupt WM-G 20 мощностью 1605 кВт/ч – 1 шт.

(тип, количество, техническая характеристика)

оборудованная автоматикой безопасности и регулирования Комбинированная газовая рампа и система контроля воздуха по содержанию в нем СО и СН

(тип автоматики)

на законченном строительстве объекта Котельная для теплоснабжения апартамент отеля

по адресу: Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.47

(наименование объекта)

2. Проект № 2014-07-285 разработан

Филиалом ГУП МО «Мособлгаз»

«Одинцовомергаз»

(наименование организации)

3. Строительство системы газопотребления объекта осуществлялось в сроки:

начало работ 08.2016г., окончание работ 10.2016г.

(месяц, год)

(месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СП 62.13330.2011, СП 42-101 и «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» Ростехнадзора России.

5. Пуско-наладочные работы будут производиться ООО «Теплопорт»
(наименование пуско-наладочной организации)
по договору № б/н от « 17 » октября 20 16 г.

Срок окончания работ « » 20 г.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела при необходимости дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации) _____

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СП 62.13330.2011.

2. Предъявленное к приемке газооборудование считать принятым с « » _____ 20 г.
для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ).

3. Настоящий акт приемки считать основанием для разрешения пуска газа для проведения пуско-наладочных работ.

4. Заказчику по окончании пуско-наладочных работ предъявить газоиспользующее оборудование для приемки объекта в эксплуатацию.

Председатель комиссии

Ишихов И.М.

(подпись)

МП

Филиал ГУП МО «Мособлгаз»
«ОдинцовоМежрайгаз»
Служба Технологического
присоединения и предоставления услуг
монтажных работ

Представитель подрядчика (Генерального
подрядчика)

Субханкулов А.Р.

(подпись)

Представитель подрядчика

Севальников А.Ю.

(подпись)

Представитель филиала ГУП МО
«Мособлгаз» «ОдинцовоМежрайгаз»



Ковыков В.В.

(подпись)

Технадзор

Кузьмин И.И.

(подпись)

Представитель органа Ростехнадзора
России



(подпись)